

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI GENSET		Halaman: dari

Departemen : _____ No. Sertifikat : _____

Tanggal Inspeksi : _____ Operator : _____

No	Deskripsi	Keterangan	Kondisi	
			SESUAI	Tidak
1	MESIN	BAIK, OLI MESIN, AIR FILTER, FUEL FILTER OIL FILTER		
2	DYNAMO STARTER	BAIK BAUT - BAUT TERIKAT KUAT		
3	RADIATOR	BAIK, TIDAK ADA KEBOCORAN, TIDAK BERKERAK		
4	START SWITCH	BAIK, BERFUNGSI		
5	FAN BELT & EXHAUST	BAIK, TIDAK KENDOR		
6	ACCU	BAIK AIR ACCU SESUAI LEVEL		
7	PANEL INDIKATOR	BAIK MENUNJUKKAN FUNGSINYA		
8	DYNAMO LISTRIK	BAIK, KABEL-KABEL TIDAK ADA KEBOCORAN		
9	TANGKI BBM	BAIK, TIDAK ADA KEBOCORAN & KOTORAN		
10	KNALPOT	BAIK, TIDAK ADA KEBOCORAN, TIDAK BERKERAK		
11	PANEL INDUK	JOINT KABEL PAKAI KABEL SKUN, DIIKAT KUAT DAN DIISOLASI.		
12	ARDE	BAIK		
13	MEGGER TEST	BAIK		
14	APAR	LENGKAP DAN TERISI		
15	PENERANGAN	BAIK		
16	PERLENGKAPAN	KUNCI - KUNCI		
17	RUMAH / PELINDUNG	BAIK		
18	PONDASI MESIN	BAIK, MESIN DIIKAT DENGAN BAUT PENGIKAT.		
Kesimpulan Hasil Inspeksi				

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI GENSET		Halaman: dari

Diinspeksi oleh : (_____) Safety Officer	(_____) Kepala Bagian	Diketahui oleh : (_____) Manager
--	----------------------------	--

